



Rīgā

02. 08. 2011. Nr. T1-7.9/ 543

Uz 13. 07. 2011. Nr. AP/5-836

**Latvijas Universitātei**  
Raiņa bulvāris 19,  
Rīga, LV-1586

## **Tehniskie noteikumi**

### Ūdensvads

Paziņojam, ka Latvijas Universitātes projektējamā kompleksa Jelgavas ielā 1 (kadastra Nr. 0100 054 2005) I kārtas objektu „Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs” iespējams pievienot DN 300 mm ielas ūdensvadam Jelgavas ielā.

Būvprojektu izstrādāt ar noteikumu:

- projektu izstrādāt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas valsts standartiem (LVS), Aizsargjoslu likumu, Rīgas domes 17.12.2002. saistošajiem noteikumiem Nr. 39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, saskaņojot projektu noteiktajā kārtībā;
- saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 370 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” vienu projekta ŪK un ŪKT daļas eksemplāru pēc būvprojekta akceptēšanas Rīgas pilsētas Būvvaldē iesniegt glabāšanai SIA „Rīgas ūdens” Tehniskās daļas Ūdensvada tīklu tehniskā grupā;
- projektu saskaņot ar visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas;
- uz ūdensvada pievada ne tālāk kā 1,5 m aiz zemes gabala robežas izbūvēt ūdens patēriņa uzskaites šahtu, kurā iebūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu skaitītāja uzstādīšanai;
- pēc ūdensvada pievada, ūdens patēriņa uzskaites mezgla izbūves un nodošanas ekspluatācijā noslēgt līgumu SIA ”Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas daļā.

Spiediens pilsētas ūdensvada tīklā nodrošina piecstāvu dzīvojamo māju apbūvi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.